

Ihr Ansprechpartner Pascal Brand
Bereich IWB Wasserlabor
Telefon 061 275 52 61
E-Mail pascal.brand@iwb.ch

Gemeindeverwaltung Riehen
Herr Christian Jann
Wettsteinstrasse 1
4125 Riehen

Basel, 13. Oktober 2026

IWB Wasserlabor
Untersuchungsbericht D-104680

Auftrags-Nr. 26-0801

Probenübersicht

Probenahme	Probestelle		Probenummer	Spezifikation
26.08.2026	Unterdorfbrunnen	TRH10003	26-0801-01	entspricht
26.08.2026	Vorstadtbrunnen / Tramschleife	TRH10004	26-0801-02	entspricht
26.08.2026	Brunnen Erlensträsschen / Polizeiposten	TRH10007	26-0801-03	entspricht

Probenehmer: R. Windisch
Resultate: gemäss Tabelle auf den folgenden Seiten

Beurteilung: Die Wasserproben entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern den Anforderungen gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV, SR 817.022.11).

Pascal Brand
Leiter Inspektion Wasser

Hinweis: Diese Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprüften Proben zum Zeitpunkt der Probenahme. Ohne schriftliche Genehmigung des IWB Wasserlabors darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Weitere Angaben zu den Untersuchungen (Messunsicherheit, Bestimmungsgrenze, Nachweisgrenze) sind auf Anfrage erhältlich.

Sowohl der Probenahmeort wie auch der Zeitpunkt der Probenahme wurden durch den Auftraggeber vorgegeben.

Die akkreditierte Probenahme erfolgte nach der Arbeitsanweisung AA 1.040.0 und den zugehörigen Dokumenten, insofern die Probenahme nicht durch den Auftraggeber erfolgte.

Erfolgte die Probenahme durch den Kunden, so gelten die Analyseergebnisse für die Probe so wie erhalten.

Untersuchungsergebnisse Prüflabor

Art der Probe: Trinkwasser

Spezifikation: Trinkwasser im Verteilnetz gemäss Trinkwasserverordnung (TBDV)

Prüfverfahren			2.111.0 / 30°C	2.118.2	2.118.2	m2.113.4	2.121.0
Einheit			KBE/mL	KBE/100mL	KBE/100mL	KBE/100mL	°C
Parameter			Aerobe mesophile Keime	Coliforme Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken	Wassertemperatur
Probestelle	Probenahme	Untersuchungs					
Probenummer	Probeneingang	zeitraum von - bis					
TRH10003	26.08.2026	26.08.2026	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	21.5
26-0801-01	26.08.2026	07.09.2026					
TRH10004	26.08.2026	26.08.2026	1	n.n.	n.n.	n.n.	20.3
26-0801-02	26.08.2026	07.09.2026					
TRH10007	26.08.2026	26.08.2026	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	17.5
26-0801-03	26.08.2026	07.09.2026					
Höchstwert			max. 300	---	n.n.	n.n.	---
Richtwert			---	---	---	---	---

Prüfverfahren			2.908.0				
Einheit			mg Cl ₂ /L				
Parameter			Freies Chlor				
Probestelle	Probenahme	Untersuchungs					
Probenummer	Probeneingang	zeitraum von - bis					
TRH10003	26.08.2026	26.08.2026	0.02				
26-0801-01	26.08.2026	07.09.2026					
TRH10004	26.08.2026	26.08.2026	0.09				
26-0801-02	26.08.2026	07.09.2026					
TRH10007	26.08.2026	26.08.2026	0.07				
26-0801-03	26.08.2026	07.09.2026					
Höchstwert			max. 0.10				
Richtwert			---				

Datum: 22.09.2026

Visum: Scp

Legende: m...modifiziertes Normverfahren *...Prüfverfahren IWB N...nicht im akkreditierten Bereich n.n...nicht nachweisbar KBE...Koloniebildende
 Einheit n.z...nicht zählbar <...kleiner Bestimmungsgrenze UA...Analyse durch externes Labor
 Inspektion: 0) nicht durchgeführt 1) in Ordnung 2) Hinweis 3) Mangel



IWB Wasserlabor

STS 0211

Standort des Labors: WRO-1059, Mattenstrasse 22, CH 4058 Basel